



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter)	:	150
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	:	26
Prüfüberdruck PT (bar)	:	37,18
min. Betriebstemperatur TS (°C)	:	-10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	:	50
Fluid	:	Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	:	im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)

oder:

innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe	:	2	Kategorie	: III
Diagramm	:	2	Modul	: H1

Maßstab :	1:7.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.100 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	27.05.2015
Datei :	ENG-010580

	Datum	Name
Bearb.	27.05.2015	CW
Gepr.	27.05.2015	SW

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Benennung :

Druckbehälter liegend
150 l 26 bar

Zeichnungsnummer :

MB 141225-3.150

Revision

Änd.-Datum
-

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :

Angebotszeichnung

Zeichnung darf nur über CAD geändert werden